

Rzekuń, dnia 12 marzec 2013 r.

FPZ.271.6.2013

**Do  
Wykonawców**

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi gminnej relacji Goworki-Ławy-Nowa Wieś Wschodnia”*

**WYJAŚNIENIE  
treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 08.03.2013 r. i 11.03.2012r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 dla ruchu KR 4 ?
2. Pozycja nr 2 d. 1 przedmiaru drogowego zawiera wycinkę drzew o średnicy 20-60 cm. Prosimy o określenie ilości drzew przeznaczonych do wycinki.

**na który udziela się następującej odpowiedzi:**

**Ad 1.** Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 dla ruchu KR 4.

**Ad 2.** Wycinkę drzew o średnicy 20-60 cm oraz krzaków, zarośli i zagajników z pozycji nr 2 d.1 przedmiaru drogowego należy wycenić na podstawie podanego w przedmiarze drogowym, obmiaru obszaru objętego wycinką o powierzchni 6970 m<sup>2</sup>.

WOJCI  
  
mgr Stanisław Godzina