

## WYJAŚNIENIE

treści SIWZ znak FPZ.271.7.2011

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

### **„ Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu MOJE BOISKO-ORLIK 2012”**

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: FPZ.271.7.2011

**Zamawiający** : Gmina Rzekuń

07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33, reprezentowana przez Wójta Gminy Rzekuń na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz.1078 i Nr 182, poz.1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz.13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz.484 ze zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców.

#### **1. Prośba o wyjaśnienie:**

Na jaką odległość należy wywieźć materiał z robót ziemnych (korytowanie)?

W przedmiarze występują roboty ziemne. Brak jest informacji o załadunku i wywozie powyższych materiałów.

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Materiał z robót ziemnych należy wywieźć na odległość do 5 km na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wójt  
Stanisław Godzina