

Rzekuń, dnia 11 marzec 2013 r.

FPZ.271.6.2013

**Do
Wykonawców**

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi gminnej relacji Goworki-Ławy-Nowa Wieś Wschodnia”*

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 08.03.2013 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 dla ruchu KR 4 ?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 dla ruchu KR 4.

WZJT
mgr Stanisław Godziński

