


# PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ZASYPANIE RUROCIĄGU I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU



1. NIEDOPUSZCZALNE jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.
2. NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczenie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.
3. Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10 cm od krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20 cm, a w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach, lub innego łamanego gruzu.

<p><b>Objekt: Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami dla m. Nowa Wieś Wschodnia, Oldaki, Przytuły Stare, Drwęcz, gm. Rzekuń</b></p> <p><b>Adres: 07-411 Rzekuń</b></p>		
<p><b>Technologia wykupu</b></p>		
SKALA: b/s	Data: 06.2013 r.	RYS. nr
<p><b>Projektant</b>          bud. proj. 2 3 13          wid. 2431/Lb/97/ANP-2/3346-13/89</p>	<p><b>Data: 06.2013 r.</b></p>	<p><b>RYS. nr</b></p>

Lp.	Schemat	Opis	Montaż i inne
1		<p>A -- łąnik z PVC kielichowy (import)</p> <p>B -- łąnik z PVC kielichowo-kolnierzowy</p> <p>C -- łąnik żelwny kielichowy z kolierem</p> <p>D -- łąnik żelwny kielichowo-kolnierzowy</p>	<p>Montaż łąników</p>
2		<p>E -- łąnik żelwny</p> <p>F -- łąnik z PVC</p>	<p>Montaż łąników i łąnika</p>
3		<p>F -- łąnik kielichowy z PVC (import)</p> <p>G -- łąnik kolnierzowy z PVC (import)</p> <p>H -- łąnik kielichowy żelwny</p> <p>I -- łąnik kolnierzowy żelwny</p>	<p>Montaż łąników</p>

Przykładowe schematy konstrukcyjne węzłów

1p.	4	5
Schemat		<p>Montaż hydrantów</p> <p>K — hydrant podziemny na przewodzie</p> <p>L — hydrant na odgałęzieniu rękawic</p> <p>M — hydrant na odgałęzieniu rękawic</p>
Opis obiektu	<p>Policzona rur z PVC z rurami żelaznymi</p> <p>N — P PVC — żelazo</p> <p>R — PVC — stal</p>	<p>3</p>

**Означения:**  
 Z — загрузка  
 H — гидрант  
 K — корек  
 B<sub>0</sub> — блок опорный  
 B<sub>p</sub> — блок podporowy

<p><b>Obiekt:</b> Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami dla m. Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare, Drwęcz, gm. Rzekuń</p> <p><b>Adres:</b> 07-411 Rzekuń</p>	<p><b>SKALĄ: b/s</b></p> <p><b>Data:</b> 06.2013 r.</p> <p><b>RYS, nr</b></p>
<p><b>SCHEMATY WĘZŁÓW</b></p>	