Profil podłużny

Skala 1:100/1000



P.p.=98,00

Opis powierzchni terenu	pas dr. gm. grunt.
Rzędna istniejącego terenu	108,00 | 107,50 | 107,30 | 107,00 | 106,50 | 107,00 | 107,30 | 107,50 | 107,50 | 107,60 | 108,00 | 108,00
Rzędna osi proj. rurociągu	106,30 | 105,80 | 105,60 | 105,30 | 104,80 | 105,30 | 105,60 | 105,80 | 105,80 | 105,80 | 105,90 | 106,30 | 106,30
Długość odcinka	41,00 | 45,00 | 39,00 | 18,00 | 44,00 | 45,00 | 41,00 | 54,00 | 12,00 | 59,00 | 50,00 | 2,00 | 52,00
Zagłębienie osi od terenu istn.	1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=41,00 i=12,2 ‰ | L=45,00 i=4,4 ‰ | L=39,00 i=7,7 ‰ | L=18,00 i=27,8 ‰ | L=44,00 i=11,4 ‰ | L=45,00 i=6,7 ‰ | L=41,00 i=4,9 ‰ | L=54,00 i=0,0 ‰ | i=8,3 ‰ | L=12,00 | L=59,00 i=6,8 ‰ | L=52,00 i=0,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160, PE100 SDR17
Hektometr i odległości	0 | 41,00 | 86,00 | 1 | 25,00 | 43,00 | 87,00 | 2 | 32,00 | 73,00 | 87,00 | 3 | 27,00 | 39,00 | 98,00 | 4 | 50,00

Obiekt: Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami dla m. Przytuły Stare, gm. Rzekuń - cz. 2

Adres: Przytuły Stare, 07-411 Rzekuń

PROFIL PODŁUŻNY odc. węzeł 10 - 11

SKALA 1 : 100/1000 DATA: 03.2013 r. RYS. nr

Projektował: Sprawdził: