


## - POD ZASUWY I HYDRANTY



BETON B15

Ø	ilość [szt.]	wymiar					[cm]	
		L	B	H	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
80		25	30	20	10	10		
100		30	30	20	10	10		
150		35	40	25	13	12		
200	—	40	50	30	15	15		

**Objekt: Sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami dla m. Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare, Drwęcz, gm. Rzekuń**  
Adres: 07-411 Rzekuń

## **Bloki oporowe pod zasuwę i hydranty**

SKALA: b/s	Data: 06.2013 r.	RYS. nr.
------------	------------------	----------

Ing. František Václav Pekaří

Opis bud. do prowadzenia rob. bud.  
w spec. instytucji, w spec. obszarach  
współpracy z organami państwa  
Woj. Kar. i Gwentyskiej 147  
012-76-040-4703  
012-76-040-4703