

Rzekuń, dn. 08 czerwca 2022 r.

FPZ.271.1.29.2022

Do Wykonawców

zamówienie nr 271/2022
dotyczy: Zapytanie ofertowe na „Wykonanie ogrodzenia w formie piłkochwyłów w msc. Nowa Wieś Wschodnia”

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

dotyczy: Zapytanie ofertowe na „**Wykonanie ogrodzenia w formie piłkochwyłów w msc. Nowa Wieś Wschodnia**”

Pytanie 1: Czy dopuszczają Państwo słupy stalowe, montowane w tulejach o przekroju kwadratowym 80x80 mm?

Pytanie 2: Czy wymagane jest cynkowanie słupów i malowanie czy wystarczy samo malowanie proszkowe na kolor zielony RAL 6005 ?

Pytanie 3: Czy rozstaw słupów pośrednich wymagany jest co 4,2 ?. Standardowo przy piłkochwyłach na boiskach zewnętrznych, skrajne słupy rozmieszczane są co 3m ze względu na zastrzały, a słupy pośrednie max co 6m.

Pytanie 4: Czy zaakceptują Państwo siatkę polietylenową (typową na boiska zewnętrzne i bardziej wytrzymała na warunki atmosferyczne) o grubości splotu 4mm i oczkach np. 50x50 mm lub 100x100 mm ?

Pytanie 5: Czy wymagane są poziome elementy usztywniające co 2m (drut stalowy ściągnięty śrubą rzymską)?. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania siatka będzie podatna na przecieranie w tych miejscach

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Ad 1. Dopuszczamy montaż w tulejach.

Ad 2. Wymagamy cynkowania i malowania proszkowo.

Ad 3. Wymagamy rozstaw słupów pośrednich co 4,2m a skrajne co 3,5m. Zgodnie z dokumentacją

Ad 4. Wymagamy zastosowania siatki polietylenowej 10x10 grubości nie mniejszej niż 3mm węzłowa .

Ad 5. Wymagamy elementy usztywniające poziome w pozycjach skrajnych na dole i górze siatki.

z up. Wójta Gminy

mgr inż. arch. Ewa Kuklińska-Tworek
Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji