

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ znak FPZ.271.6.2011

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

**„ Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami
w miejscowości Rzekuń i Czarnowiec- IV etap ”**

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak:FPZ.271.6.2011

Zamawiający : Gmina Rzekuń

07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33, reprezentowana przez Wójta Gminy Rzekuń na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz.1078 i Nr 182, poz.1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz.13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz.484), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców.

1. Prośba o wyjaśnienie:

W związku z nieścisłościami w SIWZ oraz brakiem pełnego opisu w udostępnionym projekcie technicznym wnosimy o wyjaśnienie wymagań odnośnie pomp punkt „zabezpieczenie silników bimetaliczne” (dział III punkt 6 podpunkt 6-3. Szczegółowa specyfikacja pomp do pompowni-wymagania odnośnie pomp) .

Pytanie 1 -Przy jakiej temperaturze powinny zadziałać zabezpieczenia bimetaliczne ?

Pytanie 2- Czy może być zastosowany w pompach wewnętrzny czujnik wilgoci zamiast zewnętrznego jak w opisie ?

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Ad. 1

1. Czujnik bimetaliczne ma zadziałać przy temperaturze uzwojenia 140 ° C.

2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w pompach zmiany czujnika zewnętrznego na wewnętrzny.

Wójt

Stanisław Godzina